



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0851/19

Datum Date	14.3.2019.	Omot spisa File number	8/199/19.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 1411 Izlake Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Osnova instalacijskog osigurača DII 500 V, 25 A za priključivanje s prednje strane tip EZR 25 za ugradbu na sabirnice, tip EZN 25 na profilni nosač i tip EZV 25 pomoću vijka		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 1411 Izlake Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 60269-1:2006/AMD1:2009/AMD2:2014; IEC 60269-3:2010/AMD1:2013		
Prema izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0851/19 od 14.3.2019.		
Zaključak Conclusion	Navedeni proizvod zadovoljava provedena tipska ispitivanja prema navedenim normama i pravilnicima		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	-		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager

INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.